


Руководство по монтажу и техническому обслуживанию


Плоская вентиляционная установка

CFL-EC

(комфорт)



CFL-EC-ZUL



CFL-EC-ABL

Содержание	Страница
1. Общая информация/Указательные значки	3
2. Указания по безопасности	4
3.Стандарты, предписания	5-6
4. Конструкция установки	7-8
5. Технические характеристики.....	9
6. Поставка/транспортировка	10
7. Монтаж/установка.....	11-14
Место установки	11
Мин. расстояние	11
Соединение для каналов	11
Жалюзийные заслонки	12
Воздушное подключение.....	12
Подключение к электрической сети	13
Гидравлическое подключение	13
8. Ввод в эксплуатацию	14-17
9. Работы по техническому обслуживанию	18
10. Список гигиенического контроля	19
11. Инструкция по техническому обслуживанию.....	20-21
12. Перечень запасных частей	22-23

Общая информация

Данное руководство по техническому обслуживанию предназначено только для вентиляционных устройств CFL-EC компании Wolf. Персонал, которому поручено выполнение соответствующих работ, обязан прочитать это руководство перед началом ввода в эксплуатацию или технического обслуживания. Необходимо обеспечить соблюдение указаний, изложенных в данном руководстве. Монтаж, ввод в эксплуатацию и определенные работы по техническому обслуживанию должны проводиться обученными специалистами. **Это руководство является частью поставленной установки и его необходимо хранить в доступном месте.**

В случае несоблюдения указаний, изложенных в руководстве по монтажу и техническому обслуживанию, аннулируются право на предоставление гарантийного обслуживания со стороны компании Wolf GmbH.

Указательные значки

В данном описании используются следующие символы и указательные значки. Эти важные указания относятся к защите людей и технической безопасности во время эксплуатации.



Значком «Указание по безопасности» отмечены указания, которые необходимо точно соблюдать, чтобы предотвратить возникновение опасных ситуаций и получение травм людьми, а также повреждения установки.



Опасность из-за электрического напряжения на электрических компонентах! Внимание: перед демонтажем обшивки необходимо выключить рабочий выключатель.

Категорически запрещается прикасаться к электрическим компонентам и контактам при включенном рабочем выключателе! Существует опасность поражения электрическим током, что может привести к вреду для здоровья или смерти.

Соединительные клеммы находятся под напряжением даже при выключенном рабочем выключателе.

Внимание

Значком «Указание» помечены технические указания, которые необходимо соблюдать, чтобы предотвратить повреждения и функциональные неисправности установки.

Указания по безопасности

Помимо указаний в руководстве по монтажу и техническому обслуживанию на установке также имеются указания в виде наклеек. Они также равным образом должны соблюдаться во время работы.



Работы по монтажу, вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и эксплуатации установки должны выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и получившим соответствующие инструкции. Работы с электрическим оборудованием разрешается выполнять только квалифицированным электрикам.

При выполнении работ по подключению электрического оборудования необходимо руководствоваться предписаниями документов VDE (Союза немецких электротехников) и местного предприятия электроснабжения.

Установку разрешается эксплуатировать только в пределах ее диапазона мощности, который указан в технической документации компании Wolf.



Установку разрешается эксплуатировать только в технически безупречном состоянии. Неисправности и повреждения, которые отрицательно влияют или могут отрицательно повлиять на безопасность и безупречную работу установки, должны немедленно устраняться соответствующими специалистами.

Неисправные детали и компоненты установки разрешается заменять только оригинальными запасными частями компании Wolf.

Внимание

Установка предназначена только для подачи воздуха. Этот воздух не должен содержать опасных для здоровья, горючих, взрывчатых, вызывающих коррозию или иным образом опасных составляющих веществ, так как в ином случае эти вещества распределяются в системе каналов или здании, что может привести к отрицательным последствиям для здоровья или даже смерти находящихся в здании людей, животных или растений.

Согласно стандарту DIN 1886 для открытия установки требуется применение инструмента. Необходимо подождать до полной остановки вентилятора (около 2 минут). При открывании инспекционных панелей вследствие пониженного давления возможно всасывание незакрепленных или ослабленных деталей, что может привести к разрушению вентилятора или даже к опасности для жизни в случае всасывания частей одежды.

Подключение к электрической сети



Подключение к электрической сети должно выполняться согласно местным предписаниям.

После завершения работ по подключению к электрической сети необходимо провести электротехническое испытание соединения согласно стандартам VDE 0701-0702 и VDE 0700, Часть 500, так как в ином случае может возникнуть опасность поражения электрическим током с опасностью для здоровья или смертельным исходом.



Перед выполнением работ на установке ее необходимо выключить с помощью ремонтного выключателя (дополнительное оборудование).

Согласно Директиве о машинном оборудовании (2006/42/ЕС) для данной установки заказчик должен предусмотреть наличие ремонтного выключателя в проводе подключения к сети.

Этот ремонтный выключатель должен:

- иметь приспособления для запираания;
- отключать все полюса питающего напряжения;
- иметь конструкцию расцепителя питающего напряжения согласно EN 60204-1.



Клеммы и соединения вентиляторов ЕС находятся под напряжением даже при выключенной установке. Существует опасность поражения электрическим током, что может привести к вреду для здоровья или смерти.

Прикасаться к вентиляторам ЕС разрешается только через пять минут после отключения всех полюсов питающего напряжения.

Использование по назначению

Компактные вентиляционные установки CFL-WRG компании Wolf предназначены для нагрева и фильтрации обычного воздуха. Применение в помещениях с взрывоопасной атмосферой не разрешается. Подача сильно запыленных или агрессивных рабочих сред не разрешается. Температура всасываемого воздуха должна находиться в диапазоне -20...+40 °С.

Вентиляционные установки, предназначенные для внутреннего монтажа, должны размещаться в помещениях, которые соответствуют требованиям стандарта VDI 2050 (VDI 2050, Требования к теплоэлектроцентралям. Технические основы проектирования и сооружения).

При этом, в частности, должны соблюдаться следующие требования:

- по техническим причинам температура в помещениях теплоэлектроцентрали не должна опускаться ниже 5 °С (опасность замерзания) и быть выше 40 °С;
- эксплуатация должна осуществляться при условиях в помещениях с температурой от 22 до 28 °С при относительной влажности около 55 %;
- необходимо обеспечить наличие достаточной площади для технического обслуживания.

Заказчику запрещается изменять конструкцию установки или использовать ее не по назначению; компания Wolf GmbH не несет никакой ответственности за ущерб, возникший вследствие таких действий.

Пожароопасность

От установки как таковой не исходит опасности пожара. В случае стороннего воздействия возможно выгорание нескольких уплотнений, имеющих в установке. В случае пожара установка должна быть остановлена сигнализатором дыма, который предусматривается заказчиком. При тушении пожара необходимо носить средства защиты органов дыхания. Для тушения пожара могут использоваться обычные средства, например, вода, противопожарная пена или порошок. Так как в установке имеется малое количество горючих уплотнений, в случае пожара возможно выделение лишь очень небольших объемов вредных веществ.

**Стандарты,
предписания**

Для вентиляционных установок действуют следующие стандарты и предписания:

- Директива о машинном оборудовании 2006/42/EC
- Директива о низковольтном оборудовании 2006/95/EC
- Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC

- DIN EN ISO 12100-1+2 Безопасность машин.
Принципы проектирования
- DIN EN ISO 13857 Безопасность машин.
Безопасные расстояния
- DIN EN 349 Безопасность машин.
Минимальные расстояния
- DIN EN 953 Безопасность машин.
Разделительные защитные устройства
- VDI 6022 Гигиенические требования к системам
вентиляции и кондиционирования
воздуха
- DIN EN 1886 Вентиляция зданий.
Центральные приборы вентиляции и
кондиционирования воздуха
- DIN ISO 1940-1 Вибрация механическая.
Требования к качеству балансировки
- VDMA 24167 Вентиляторы. Требования к технике
безопасности
- DIN EN 60204-1 Безопасность машин
Электрическое оборудование
- DIN EN 60730 Автоматические электрические
управляющие устройства
- DIN EN 61000 -6-2+3 Электромагнитная совместимость
- DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1) Безопасность электрического
оборудования. Общие требования
- VDI 2050 Требования к теплоэлектроцентралям
- VDI 3803 Центральные системы вентиляции и
кондиционирования воздуха.
Строительные и технические требования


Для подключения и эксплуатации действительны требования следующих стандартов и предписаний:

- DIN VDE 0100 Сооружение силовых установок
с номинальным напряжением до 1000 В
- DIN VDE 0105-100 Эксплуатация электрических
установок. Общие положения
- DIN VDE 0701-0702 Испытания после ремонта, изменения
электрических приборов. Повторные
испытания электрических приборов


4. Конструкция установки

Плоская вентиляционная установка «комфорт» CFL-EC, исполнение CFL-EC-ZUL

Установка с левой стороной обслуживания




Установка с левой стороной обслуживания




Плоская вентиляционная установка «комфорт» CFL-ЕС, исполнение CFL-ЕС-ABL


Сторона обслуживания
с удаляемым воздухом справа



Сторона обслуживания с удаляемым
воздухом слева




CFL-EC-ZUL
Приточная
установка



На рисунке показана установка с подключаемой стороной справа по направлению приточного воздуха (подключаемая сторона слева по направлению приточного воздуха зеркальная)

CFL-EC-ABL
Вытяжная
установка



На рисунке показана установка с подключаемой стороной справа по направлению удаляемого воздуха (подключаемая сторона слева по направлению удаляемого воздуха зеркальная)


Технические характеристики

Типоразмер	CFL	10-EC-ZUL	15-EC-ZUL	22-EC-ZUL	32-EC-ZUL
Макс. объем воздуха	м³/ч	1300	1800	2600	3500
При наличии внешнего давления	Па	310	375	115	660
Высота	A, мм	367	367	411	495
Ширина	B, мм	508	712	915	966
Длина	C, мм	712	712	813	813
Ширина соедин. коробки	мм	61	61	61	61
Размер соединения для канала в свету	мм	409 x 247	612 x 247	815 x 291	866 x 354
Мощность ГВН (90/70; T _{IE} =0°C)	кВт	18	26	37	51
Масса	кг	47	50	64	82

Типоразмер	CFL	10-EC-ABL	15-EC-ABL	22-EC-ABL	32-EC-ABL
Макс. объем воздуха	м³/ч	1300	1800	2600	3500
При наличии внешнего давления	Па	530	565	305	810
Высота	A, мм	367	367	411	495
Ширина	B, мм	508	712	915	966
Длина	C, мм	508	508	610	610
Ширина соедин. коробки	мм	61	61	61	61
Размер соединения для канала в свету	мм	409 x 247	612 x 247	815 x 291	866 x 354
Масса	кг	37	38	48	61

Характеристики двигателя каждого вентилятора	CFL	10-EC	15-EC	22-EC	32-EC
Сетевое напряжение	B	1 x 230 V	1 x 230 V	1 x 230 V	3 x 400 V
Частота	Гц	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Макс. потребляемая мощность	Вт	480	750	715	1650
Макс. потребляемый ток	A	2,1	3,3	3,1	2,5
Частота вращения	1/min	2070	3450	2800	3140
Класс энергоэффективности		IE4	IE4	IE4	IE4
Степень защиты		IP54	IP54	IP54	IP54
Класс защиты		Iso B	Iso B	Iso B	Iso B

Состояние при поставке с завода



Поставка заказчику

Вентиляционные установки CFL-EC поставляются в упаковке, защищающей от загрязнений и повреждений. При приемке товара необходимо проверить установку на наличие транспортных повреждений. В случае наличия повреждений или только подозрений на их наличие получатель должен отметить это на накладной и получить подтверждающую подпись транспортной организации. Получатель товара обязан незамедлительно сообщить компании Wolf об обстоятельствах дела. Транспортную упаковку следует утилизировать согласно местным предписаниям.

Хранение

Вентиляционная установка должна храниться только в сухих помещениях при температуре $-25...+55\text{ }^{\circ}\text{C}$. В случае длительного хранения необходимо проследить за тем, чтобы все отверстия были снабжены воздухо- и водонепроницаемыми крышками.

Транспортировка



При транспортировке через двери или узкие лестничные клетки (в лифте) установку следует перевернуть на узкую сторону. При этом сторона подключения (клеммная коробка, дифференциальные реле давления или соединения для секции ГВН) должна быть направлена вверх.

Утилизация и вторичное использование

По истечении срока службы установки она должна быть разобрана только квалифицированным персоналом. Перед началом демонтажа требуется обесточить установку. Токоведущие соединительные провода должны быть отсоединены квалифицированными электриками. Металлические и пластмассовые детали требуется отсортировать и отдельно передать на утилизацию согласно местным предписаниям. Электрические и электронные компоненты необходимо утилизировать в качестве лома электрического и электронного оборудования.

Место установки CFL-ЕС



Внимание

CFL-ЕС является установкой для размещения внутри помещений и предназначена преимущественно для потолочного монтажа. Потолок, на который монтируется установка, должен быть ровным и обладать достаточной несущей способностью (мин. 250 кг/м²).


Для монтажа установки следует использовать только входящие в ее комплект подвесные уголки согласно рисунку.

Категорически запрещается просверливать отверстия в потолочных панелях установок или вкручивать в них винты, так как это может привести к повреждению находящихся под ними электрических проводов.


Место монтажа должно соответствовать требованиям стандарта VDI 2050.

Под установкой необходимо предусмотреть достаточно места для проведения работ по техническому обслуживанию.

Установка должна находиться в защищенном от отрицательных температур помещении!



Мин. расстояние между отверстиями для всасываемого наружного и удаляемого воздуха во избежание их смешивания (DIN 13779)




Соединение для каналов (выполняются заказчиком)



Соединительные патрубки установки имеют прямоугольную форму. Используя переходной модуль (дополнительное оборудование) для перехода от прямоугольного сечения к круглому, можно подсоединить каналы круглого сечения непосредственно к трубному патрубку. Каналы вместе с наружными заслонками и гибкими вставками или изолирующими рамами необходимо изолировать согласно действующим предписаниям и отраслевым стандартам.

Жалюзийные заслонки

Жалюзийные заслонки необходимо всегда монтировать согласно рисунку!



Консоль



Сервоприводы следует закрепить согласно рисунку с помощью прилагаемой консоли.

Для типоразмера CFL 32 необходимо соединить консоль с заслонкой заклепками.

CFL-EC



Установка с левой стороной обслуживания

Установка с правой стороной обслуживания




Сторона обслуживания с удаляемым воздухом слева

Сторона обслуживания с удаляемым воздухом справа




Соединения для воздушных каналов помечены следующими наклейками:


Наружный воздух:




Удаляемый воздух:



Вытяжной воздух:




Приточный воздух:



Подключение к электрической сети


CFL-EC-ZUL



Подвод кабелей заказчика



CFL-EC-ABL



Подвод кабелей заказчика



Подключение к электрической сети должно выполняться согласно местным предписаниям.

Для подсоединения системы регулирования и дополнительного регулирующего оборудования необходимо соблюдать прилагаемые инструкции и схемы электрической разводки.

После завершения работ по подключению к электрической сети необходимо провести электротехническое испытание соединения согласно стандартам VDE 0701-0702 и VDE 0700, Часть 500, так как в ином случае может возникнуть опасность поражения электрическим током с опасностью для здоровья или смертельным исходом.

Перед выполнением работ на установке ее необходимо выключить с помощью ремонтного выключателя (дополнительное оборудование).

Согласно Директиве о машинном оборудовании (2006/42/EC) для данной установки заказчик должен предусмотреть наличие ремонтного выключателя в проводе подключения к сети.

Клеммы и соединения вентиляторов ЕС находятся под напряжением даже при выключенной установке. Существует опасность поражения электрическим током, что может привести к вреду для здоровья или смерти.

Прикасаться к вентиляторам ЕС разрешается только через пять минут после отключения всех полюсов питающего напряжения.

При работе с установкой, имеющей электрический заряд, необходимо использовать резиновый коврик.

Клеммная коробка на установке имеет отверстия для подсоединения кабелей заказчика.

Следует использовать только такие провода, которые соответствуют предписаниям по подключению к электрической сети с точки зрения напряжения, тока, изоляционного материала, нагрузочной способности и т. д. Необходимо всегда обеспечить подсоединение защитного провода.

Устройство защитного отключения

Допускается использовать только универсальные устройства защиты от токов утечки типа В, рассчитанные на силу тока 300 мА. Во время эксплуатации устройства невозможна защита людей с помощью устройств защиты от токов утечки.


Независимо от электрического оборудования необходимо учитывать следующие характеристики для сетевых питающих проводов:

	Питающее напряжение	Попер. сечение кабеля	Попер. сечение кабеля
CFL 10	1 x 230V	3 x 1,5mm ²	T 10A
CFL 15	1 x 230V	3 x 1,5mm ²	T 10A
CFL 22	1 x 230V	3 x 1,5mm ²	T 10A
CFL 32	3 x 400V	5 x 1,5mm ²	T 10A

Гидравлическое подключение

Нагреватель:


Пример гидравлического подключения



Подмешивающая схема
Преимущества: хорошие характеристики регулирования, малая опасность замерзания

Охладитель:

Пример гидравлического подключения



Переключающая схема
Преимущества: постоянная температура на входе в охладитель, хорошее удаление влаги даже при частичной нагрузке

Указание: Расположение вентилятора рядом с теплообменником улучшает характеристики регулирования

Предписания по вводу в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию и работы по техническому обслуживанию должны проводиться только обученными специалистами.

Все работы на установке должны выполняться в обесточенном состоянии.

Подключение и ввод в эксплуатацию системы управления вентиляцией и подсоединенных дополнительных компонентов должны выполняться согласно стандарту DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1) только квалифицированными электриками.



Необходимо соблюдать предписания местного предприятия электроснабжения, а также предписания VDE.

DIN VDE 0100 Сооружение силовых установок с номинальным напряжением до 1000 В

DIN VDE 0105-100 Эксплуатация электрических установок

Разрешается использовать только оригинальное дополнительное оборудование компании Wolf (электрические секции, сервоприводы и т. д.), в ином случае компания Wolf не предоставляет гарантию.

Кроме того, для Австрии действительны требования стандартов ÖVE, а также местные строительные нормы и правила.

Эксплуатация установки разрешается только в том случае, если установлены и подсоединены все необходимые защитные устройства и приспособления. Чтобы обеспечить защиту от прикосновения, должны быть подсоединены отверстия для всасываемого и отводимого воздуха. Вентиляционная установка CFL-EC должна быть выровнена и закреплена.

Ввод в эксплуатацию должен осуществляться уполномоченным квалифицированным персоналом (подразделения обслуживания клиентов компании Wolf).

Порядок действий при вводе в эксплуатацию

Необходимо записать дату ввода в эксплуатацию, например, в эксплуатационном журнале. Сетевой питающий провод и дополнительные компоненты требуется подсоединить согласно прилагаемой схеме электрических соединений.

Вследствие использования двигателей ЕС следует учитывать возможность повышенного тока утечки. Перед подключением к электрической сети и вводом в эксплуатацию необходимо убедиться в наличии надежного заземления.



При подаче управляющего напряжения или наличии сохраненного заданного значения частоты вращения вентиляторы ЕС автоматически запускаются снова, например, после отсутствия сетевого напряжения.

– Включить ремонтный выключатель.

Если ввод установки в эксплуатацию производится не специалистами компании Wolf, необходимо проверить все входы и выходы на правильность электрической разводки и работоспособность:

- направление вращения вентиляторов;
- направление вращения заслонки наружного/вытяжного воздуха;
- достоверность значений датчиков (датчик температуры в помещении, датчик приточного воздуха, датчик вытяжного воздуха, датчик наружного воздуха, датчик обледенения);
- измерить силу тока двигателей;
- проверить работу контроля фильтров;
- проверить работу сервопривода контура отопления;
- проверить работу насоса контура отопления;
- также проверить все другие относящиеся к установке функции.



В случае ненадлежащего выполнения проверки работоспособности компания Wolf не предоставляет гарантию!

Вентиляторы



Внимание


Перевод вводом в эксплуатацию прочно запереть дверцы с помощью инструмента (герметичность установки), в ином случае возможна перегрузка двигателей.

- 1 шт., 230 В/50 Гц; 2,8 А для CFL 10
- 1 шт., 230 В/50 Гц; 3,0 А для CFL 15
- 1 шт., 230 В/50 Гц; 3,1А для CFL 22
- 3 шт., 400 В/50 Гц; 2,5А для CFL 32

Измерить объем воздуха при закрытых дверцах. Вывести измерительные шланговые соединения из установки (см. информацию об определении объемного потока).

Изменения выполняются, например, с помощью модуля управления BML (см. соответствующее руководство по эксплуатации).

Нагреватель (горячая/отопительная вода)




Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить на герметичность всю трубопроводную систему.

- Выпустить воздух из теплообменника и трубопроводной системы.
- Насос отопительной воды следует включать только при работающем вентиляторе, чтобы предотвратить перегрев вследствие недостаточного отвода тепла.

При работе с теплообменником и соединительным патрубкам помнить о горячих поверхностях. Опасность ожогов!


Термостат защиты от заморозания

Необходимо проверить установленное значение 5 °С на термостате защиты от заморозания приточной установки.



Контроль фильтров

Перед вводом установки CFL-EC в эксплуатацию дифференциальное реле давления на приточном и вытяжном фильтре следует установить на значение 200 Па (с помощью колесика со шкалой).



8. Ввод в эксплуатацию

Определение объемного потока

Определение объемного потока производится по методу динамического напора. При этом статическое давление перед впускным соплом сравнивается со статическим давлением во впускном сопле.

Объемный поток можно рассчитать на основании динамического напора Δp_w (разницы между двумя статическими давлениями) согласно следующему уравнению.


Для определения правильного объемного потока дверцы должны быть закрыты. Для измерения необходимо вывести наружу измерительные шланги.

Динамический напор CFL 10/15



Δp = динамический напор
(символическое представление)

Используемые для установки CFL 10/15 вентиляторы имеют значение k 70.




Δp [Pa]	20	30	50	75	100	130	205	295	400	520	660
\dot{V} [m³/h]	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800

Динамический напор CFL 22



Δp = динамический напор
(символическое представление)

Используемые для установки CFL 22 вентиляторы имеют значение k 93.



Δp [Pa]	40	75	115	165	225	295	375	460	560	665	780
\dot{V} [m³/h]	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600


Динамический напор CFL 32



Δp = динамический напор (символическое представление)

Дополнительные компоненты

Используемые для установки CFL 32 вентиляторы имеют значение $k = 116$.



Δp [Pa]	190	240	300	360	430	500	580	670	760	860	910
V [m³/h]	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300	3400	3500

Монтаж дополнительных компонентов выполняется согласно отдельным инструкциям. Они прилагаются к соответствующему дополнительному оборудованию.



Перед началом работ по техническому обслуживанию необходимо выключить главный выключатель и заблокировать его от повторного включения. В ином случае при неконтролируемом включении возникает опасность получения травм из-за вращающихся деталей для обслуживающего персонала или находящихся рядом людей.

Перед открытием инспекционных дверей необходимо дождаться полной остановки вентиляторов (около 2 минут). Для этого на установке имеется ясно видимое предупредительное указание, которое необходимо соблюдать. При открывании инспекционных дверей вследствие пониженного давления возможно всасывание незакрепленных или ослабленных деталей, что может привести к разрушению вентилятора или к опасности для жизни.



Клеммы и соединения вентиляторов ЕС находятся под напряжением даже при выключенной установке. Существует опасность поражения электрическим током, что может привести к вреду для здоровья или смерти.


Прикасаться к вентиляторам ЕС разрешается только через пять минут после отключения всех полюсов питающего напряжения. При работе с установкой, имеющей электрический заряд, необходимо использовать резиновый коврик.



CFL-EC-ZUL

Для открывания инспекционной дверцы требуется четырехгранный ключ.

Для открывания инспекционной дверцы требуется четырехгранный ключ.



CFL-EC-ABL

Дверцу можно полностью снять, для чего требуется вынуть шарнирный штифт.

Дверцу можно полностью снять, для чего требуется вынуть шарнирный штифт.

Техническое обслуживание

Необходимо регулярно проверять безупречность работы вентиляционной установки.

Воздушные фильтры установки следует заменять не реже одного раза в год.

При работе с воздушными фильтрами требуется носить подходящие респираторы. Воздушные фильтры следует утилизировать согласно местным предписаниям.

Список гигиенического контроля (выдержка из стандарта VDI 6022, Лист 1)

Установка введена в эксплуатацию: Дата _____

Рабочая операция	Возможные меры	1	3	6	12	24
		месяц	месяца	месяцев	месяцев	месяцев
Гигиеническая проверка						X
Входные отверстия для наружного воздуха						
Проверить на загрязнения, повреждения и коррозию	Очистить и отремонтировать				X	
Центральная камера/корпус установки						
Проверить на загрязнения, повреждения и коррозию	Очистить и отремонтировать				X	
Проверить на образование конденсата	Очистить			X		
Проверить корпус на загрязнения, повреждения и коррозию	Очистить и отремонтировать				X	
Отверстия для воздуха						
Проверить отверстия для воздуха, встроенные перфорированные пластины, проволочную сетку или решетчатые фильтры на загрязнения, повреждения или коррозию (выборочно)	Очистить или заменить				X	
Выборочно проверить нетканый фильтрующий материал	Заменить				X	
Выборочно проверить отверстия для воздуха вытяжные отверстия на наличие твердых отложений	Очистить				X	
Воздушные фильтры						
Проверить на недопустимые загрязнения и повреждения (утечки), а также запахи	Заменить соответствующие воздушные фильтры (эксплуатация установки без фильтров запрещена!)		X			
Самый поздний срок замены фильтров					X	
Воздуховоды						
Проверить доступные участки воздуховодов на повреждения	Отремонтировать				X	
Проверить внутреннюю поверхность воздуховодов на загрязнения, коррозию и образование конденсата в двух-трех наглядных местах	Проверить сеть каналов в других местах, принять решение о возможной необходимости очистки (не только в видимых зонах!)				X	
Шумоглушитель						
Проверить шумоглушитель на загрязнения, повреждения и коррозию	Отремонтировать или заменить, при необходимости проверить простукиванием				X	
Вентилятор						
Проверить на загрязнения, повреждения и коррозию	Очистить и отремонтировать			X		
Теплообменник (включая рекуперацию тепла)						
Осмотреть пластины воздухо-воздушного теплообменника на загрязнения, повреждения, коррозию	Осмотр			X		
	Очистить, при необходимости демонтировать (открыть перемычку и промыть противоточный теплообменник)				X	
Нагреватель: проверить на загрязнения, повреждения, коррозию и герметичность	Очистить и отремонтировать			X		
Проверить поддон для конденсата на загрязнения, коррозию, повреждения и герметичность	Очистить и отремонтировать		X			
Проверить работоспособность отвода для конденсата и сифона	Очистить и отремонтировать		X			

Ремонт

Неисправности и поломки должны устраняться только обученными специалистами. Неисправные детали разрешается заменять только оригинальными запасными частями компании Wolf.

Электрическое оборудование



Необходимо регулярно проверять электрическое оборудование установки. Следует немедленно заменять ослабленные соединения и неисправные кабели. Необходимо регулярно проверять защитный провод.

Узел двигателя-вентилятора


**Внимание**

Двигатель и подшипники не требуют технического обслуживания. При необходимости промыть крыльчатку вентилятора мыльным раствором.

Проверить измерительную трубку (при наличии) на прочность крепления на измерительном патрубке впускного сопла. Ослабленное крепление может привести к ошибкам измерения.

Встроенная вспомогательная монтажная система облегчает демонтаж всего узла двигателя-вентилятора с передней панелью.

Теплообменники (нагреватель)


**Внимание**

Периодически проверять на загрязнения и очищать. Очистка теплообменников выполняется:

- посредством отсасывания загрязнений;
- посредством продувки сжатым воздухом.

Давление воздуха для очистки не должно превышать 5 бар, в ином случае возможно механическое разрушение компонентов.


Вытяжная заслонка/заслонка наружного воздуха



Проверить заслонки на легкость хода. Не смазывать заслонки. Это может привести к разрушению использованной пластмассы, что ведет к не работоспособности заслонки.

Для очистки протереть с использованием мыльного раствора, другое техническое обслуживание не требуется.

Компактный фильтр



Регенерация компактных фильтров невозможна. Их необходимо заменять при загрязнении или не позднее чем через 12 месяцев.

Компактные фильтры можно извлечь из корпуса установки, открыв для этого ревизионные дверцы (см. перечень запасных частей).

Запрещается эксплуатировать вентиляционную установку CFL без фильтров!

Сервоприводы заслонок



Приводы не требуют технического обслуживания.

Необходимо через регулярные периоды времени проверять на прочность крепления соединения от серводвигателя к приводу заслонки.

CFL 10 – EC – ZUL

Поз.	Наименование	Примечание	Мат. №
1	Приточный вентилятор с передней панелью	VM250-0,48-2970	2137980
2	Компактный фильтр F7, приточный	Ш 287 x В 389 x Г 96	1669008
3	Дифференциальное реле давления	JDL-112	2738360
4	Теплообменник ГВН		2980992
5	Термостат защиты от замерзания		2730050
6a	Инспекционная дверца CFL-EC-ZUL, установка с правой стороной обслуживания		6218147
6b	Инспекционная дверца CFL-EC-ZUL, установка с левой стороной обслуживания		6218692

CFL 15 – EC – ZUL

Поз.	Наименование	Примечание	Мат. №
1	Приточный вентилятор с передней панелью	VM250-0,75-3450	2137864
2	Компактный фильтр F7, приточный	Ш 592 x В 287 x Г 96	1669009
3	Дифференциальное реле давления	JDL-112	2738360
4	Теплообменник ГВН		2980993
5	Термостат защиты от замерзания		2730050
6a	Инспекционная дверца CFL-EC-ZUL, установка с правой стороной обслуживания		6218153
6b	Инспекционная дверца CFL-EC-ZUL, установка с левой стороной обслуживания		6218693

CFL 22 – EC – ZUL

Поз.	Наименование	Примечание	Мат. №
1	Приточный вентилятор с передней панелью	VM 280-0,715-2800	2137934
2	Компактный фильтр F7, приточный	Ш 795 x В 333 x Г 96	1669010
3	Дифференциальное реле давления	JDL-112	2738360
4	Теплообменник ГВН		2980994
5	Термостат защиты от замерзания		2730050
6a	Инспекционная дверца CFL-EC-ZUL, установка с правой стороной обслуживания		6218159
6b	Инспекционная дверца CFL-EC-ZUL, установка с левой стороной обслуживания		6218694

CFL 32 - EC - ZUL

Поз.	Наименование	Примечание	Мат. №
1	Приточный вентилятор с передней панелью	VM310-1,65-3140	2138109
2	Компактный фильтр F7, приточный	Ш 406 x В 842 x Г 96	1669203
3	Дифференциальное реле давления	JDL-112	2738360
4	Теплообменник ГВН		2981958
5	Термостат защиты от замерзания		2730050
6a	Инспекционная дверца CFL-EC-ZUL, установка с правой стороной обслуживания		6219576
6b	Инспекционная дверца CFL-EC-ZUL, установка с левой стороной обслуживания		6219576

CFL 10 – EC – ABL

Поз.	Наименование	Примечание	Мат. №
1	Вытяжной вентилятор с передней панелью	VM250-0,48-2970	2137980
2	Компактный фильтр M5, вытяжной	Ш 287 x B 389 x Г 96	1669005
3	Дифференциальное реле давления	JDL-112	2738360
4a	Инспекционная дверца CFL-EC-ABL, установка с правой стороной обслуживания		6218151
4b	Инспекционная дверца CFL-EC-ABL, установка с левой стороной обслуживания		6218689

CFL 15 – EC – ABL

Поз.	Наименование	Примечание	Мат. №
1	Вытяжной вентилятор с передней панелью	VM250-0,75-3450	2137864
2	Компактный фильтр M5, вытяжной	Ш 592 x B 287 x Г 96	1669006
3	Дифференциальное реле давления	JDL-112	2738360
4a	Инспекционная дверца CFL-EC-ABL, установка с правой стороной обслуживания		6218155
4a	Инспекционная дверца CFL-EC-ABL, установка с левой стороной обслуживания		6218690

CFL 22 – EC – ABL

Поз.	Наименование	Примечание	Мат. №
1	Вытяжной вентилятор с передней панелью	VM280-0,715-2800	2137934
2	Компактный фильтр M5, вытяжной	Ш 795 x B 333 x Г 96	1669007
3	Дифференциальное реле давления	JDL-112	2738360
4a	Инспекционная дверца CFL-EC-ABL, установка с правой стороной обслуживания		6218163
4b	Инспекционная дверца CFL-EC-ABL, установка с левой стороной обслуживания		6218691

CFL 32 - EC - ABL

Поз.	Наименование	Примечание	Мат. №
1	Вытяжной вентилятор с передней панелью	VM310-1,65-3140	2138109
2	Компактный фильтр M5, вытяжной	Ш 406 x B 842 x Г 96	1669182
3	Дифференциальное реле давления	JDL-112	2738360
4a	Инспекционная дверца CFL-EC-ABL, установка с правой стороной обслуживания		6219574
4b	Инспекционная дверца CFL-EC-ABL, установка с левой стороной обслуживания		6219575

Wolf GmbH

Postfach 1380 • D-84048 Mainburg • Tel. +49-8751/74-0 • Fax +49-8751/741600

Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Art.-Nr.: 3063954_201502